



UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny
2. Złącze kontrolne typowe M-10.
3. Wymiary zbiornika:

Pojemność	Długość	Średnica
4850 l	4,293 m	1,25 m

Projekt budowlany rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Błotnicy		
STARA BŁOTNICA		dz. nr 196/5
NAZWA RYSUNKU	ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI GAZU CZĘŚĆ ZIEMNA	
INWESTOR	GMINA STARA BŁOTNICA	data 07.2020
PROJEKTANT	mgr inż. Agata Gigoń upr. nr MAZ/0053/POOS/03 spec. sieci i inst. sanit.	nr rys. G3
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Ziomek upr. nr MAZ/0524/POOS/06 spec. sieci i inst. sanit.	
OPRACOWANIE	mgr inż. Adrian Tkaczyk	