

Dotyczy postępowania pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na Świetlicę Wiejską w miejscowości Pierzchnia

Pytanie 1. W dokumentacji projektowej – rys. Rzut parteru jest zapis, iż wykończenie posadzki w pomieszczeniu siłowni ma być z wykładziny pcv, natomiast w przedmiarze są to płytki + pokrycie matami gumowymi. Proszę o informację jakie wykończenie posadzki należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 1.

W pomieszczeniu siłowni należy przewidzieć wykonanie posadzki PCV.

Pytanie 2. W zestawieniu stolarki drzwiowej, drzwi Dw3 i Dw4 – rys. A.02.11 są w konstrukcji ramy drewnianej z ościeżnicą regulowaną, natomiast w opisie technicznym pkt. C14 ust. 1.2. drzwi Dw3 i Dw4 jest zapis, że mają być w konstrukcji aluminiowej. Jakie drzwi należy wycenić?

Odpowiedź na pytanie 2.

Drzwi drewniane – zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie 3. Proszę o uszczegółowienie wyglądu drzwi zewnętrznych Dz1, Dz2 i Dz3. Czy mają to być drzwi pełne, półpełne, czy przeszklone? Ponadto proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła, ponieważ są rozbieżności – U nie większe niż 0,9 i 1,3. Zgodnie z przepisami wystarcza 1,3.

Odpowiedź na pytanie 3.

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki: Dz1 i Dz3 przeszklone, drzwi Dz2 pełne, wsp.

Przenikania dla całego zestawu $U_w < 1,3$