

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Siekluki 24.11.2016 zapisana Projekt: Sieć grawitacyjna Siekluki
1:100
1:500
S73.15.2
130.00m
n.p.m.
S73.15
S73.15.1
0.00
2.93
2.93
6.98
8.44
20.08
34.71
37.64
S73.15.2
PVC-U SN8 Ø160 L=37.64m
2.5%
37.64m
2.68 139.74 142.42 Studnia Ø0.600m
2.26 140.16 Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN Ø200, Rz.d.=139.74
2.21 140.23 142.44 Studnia Ø0.425m
Kabel telek.
Wod.
Wod.
1.60 141.10 142.70 Studnia Ø0.425m
S73.15
S73.15.1
S73.15.2
-90.0°
-4.7°
S73.16.1
130.00m
n.p.m.
S73.16
0.00
3.92
7.92
10.89
13.84
16.21
16.21
S73.16.1
PVC-U
SN8
Ø160
9.6%
16.21m
2.64 139.94 142.58 Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN Ø200, Rz.d.=139.94
Wod.
Ogrodzenie
Wod.
Kan. san. Ø100
1.60 141.50 143.10 Studnia Ø0.425m
S73.16
S73.16.1
-88.0°


S73.19.1
130.00m
n.p.m.
S73.19
0.00
2.46 140.32 142.78 Trójnik
2.26 140.52
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN ø200, Rz.d.=140.32
Proj linia napow.
niskiego napięcia
Wod.
4.40
12.08
PVC-U
SN8
ø160
5.5%
12.08m
-82.2°
S73.19.1
12.08
1.60 141.18 142.78 Studnia ø0.425m
S73.19.1
S73.20.1
130.00m
n.p.m.
S73.20
0.00
2.43 140.38 142.81 Studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN ø200, Rz.d.=140.38
Proj linia napow.
niskiego napięcia
Wod.
3.88
9.71
PVC-U
SN8
ø160
9.5%
9.71m
S73.20
-82.9°
S73.20.1
9.71
1.80 141.30 143.10 Studnia ø0.425m
S73.20.1
S73.22.1
130.00m
n.p.m.
S73.22
0.00
2.34 140.83 143.17 Studnia ø1.0m
2.32 140.85
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN ø200, Rz.d.=140.83
Proj linia napow.
niskiego napięcia
Wod.
3.58
7.79
PVC-U
SN8
ø160
10.9%
7.79m
S73.22
-90.0°
S73.22.1
7.79
1.60 141.70 143.30 Studnia ø0.425m
S73.22.1
S73.25.1
130.00m
n.p.m.
S73.25
0.00
2.26 141.22 143.48 Studnia ø1.0m
2.24 141.24
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN ø200, Rz.d.=141.22
Wod.
2.50
5.44
PVC-U
SN8
ø160
8%
5.44m
S73.25
-90.3°
S73.25.1
5.44
1.80 141.68 143.48 Studnia ø0.425m
Ogrodzenie
S73.25.1
S73.27.1
130.00m
n.p.m.
S73.27
0.00
1.97 141.53 143.50 Studnia ø1.0m
1.95 141.55
Proj. włączenie do kanału S73.27 PVC-U SN ø200, Rz.d.=141.53
S73.27
-90.1°
PVC-U
SN8
ø160
1.5%
16.42
10.32
12.38
Wod. ø32
Ogrodzenie
16.42m
S73.27.1
16.42
1.80 141.80 143.60 Studnia ø0.425m
S73.27.1
S74.1
130.00m
n.p.m.
Studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału P6 PVC-U SN8 ø250, Rz.d.=136.49
S74
0.00
5.03 136.49 141.52
2.03 139.49
S74
89.7°
2.36
2.93
5.13
12.69
8.56
9.33
PVC-U
SN8
ø160
7.9%
12.69m
Wod.
Proj kabel NN
Droga asfalt. szer.=3.1m
Kabel telek.
Ogrodzenie
S74.1
12.69
1.90 140.50 142.40 Studnia ø0.425m
S74.1
Rura ochronna ø355.6x12.5, L=4.5m
S76.16
130.00m
n.p.m.
Studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału P6 PVC-U SN8 ø250, Rz.d.=136.65
S76
0.00
5.24 136.65 141.89
3.03 138.86
0.5%
S76
-89.9°
PRZECISK/PRZEWIERT
8.65
S76.1
8.65
3.01 138.91 141.92 Studnia ø0.600m
S76.1
-3.0°
41.39


44.34
punkt osnowy geodezyjnej
S76.2
50.04
2.98
139.11
142.09
Studnia Ø1.0m
S76.2
16.99
S76.3
67.04
3.01
139.20
142.21
Studnia Ø0.425m
Proj. włączenie kanału S76.3.2 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=139.98
Stupek
Obudowa okrąg., Rz.d.=140.14
Obudowa okrąg., Rz.d.=140.12
Stupek
S76.3
PRZECISK/PRZEWIERT
-89.9°(K1)
70.37
72.49
10.42
S76.4
77.46
3.04
139.25
142.29
Studnia kaskadowa Ø1.0m
1.94
140.35
Droga asfalt.
S76.4
Rura ochronna
Ø419x12.5, L=9.6m
-2.9°
42.80
S76.5
120.26
1.60
140.56
142.16
Studnia Ø1.0m
S76.5
42.80
S76.6
163.05
1.77
140.78
142.55
Studnia Ø1.0m
S76.6
Linia napow.
do likwidacji
Linia napow.
29.77
187.20
Wod.
192.82m
S76.7
192.82
1.94
140.93
142.87
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.7.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.13
S76.7
87.0°(K1)
0.9%


59.02
PVC-U SN8 Ø200 L=480.18m
59.02m
0.5%
S76.8
251.84
2.01
141.46
143.47
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.8.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.48
90.2°(K1)
46.55
S76.9
298.39
2.10
141.69
143.79
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.9.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.71
-89.9°(K1)
14.69
S76.10
313.08
2.09
141.76
143.85
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.10.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.78
-90.0°(K1)
Proj linia napow.
niskiego napięcia
21.35
S76.11
334.43
2.09
141.87
143.96
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału S76.11.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.31
90.0°(K1)
20.95
350.72
Wod.
S76.12
355.38
2.21
141.98
144.19
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.12A.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.00
Proj. włączenie kanału S76.12B.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.00
-89.6°(K2)
89.5°(K1)
31.65


S76.13
387.03
2.38 142.13 144.51 Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.13.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.15
-89.9°(K1)
26.25
S76.14
413.29
2.33 142.27 144.60 Studnia Ø1.0m
89.2°
418.22
418.78
Kabel telek.
Ogrodzenie
Rura ochronna Ø419x12,5, L=5.0m
31.91
S76.15
445.20
2.07 142.43 144.50 Studnia Ø1.0m
34.98
228.34m
S76.16
480.18
1.60 142.60 144.20 Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S76.16.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.62
-90.0°(K1)
S76.3.2
130.00m
n.p.m.
S76.3
0.00
3.01 139.20 142.21
2.23 139.98
Studnia Ø0.425m
Proj. włączenie do kanału S76.16 PVC-U SN8 Ø200, Rz.d.=139.20
-89.5°
1.5%
2.88
Droga asfalt. szer.=4.6m
14.29
PVC-U SN8 Ø160 L=54.42m
Skrzyżowanie z proj. Sieć ciśnieniowa Siekluki PE100 Ø110x6,6 SDR 17, Rz.d.=138.74
11.02
Proj kabel energ.
niskiego napięcia
S76.3.1
14.29
2.20 140.20 142.40 Studnia Ø0.425m
Linia napow.
Wod.
Rura ochronna Ø355,6x12,5, L=13.8m
5.4°
27.34
Drzewo do wycinki
Linia napow.
40.13
Rura ochronna Ø355,6x12,5, L=39.7m
54.42m
S76.3.2
54.42
1.60 140.80 142.40 Studnia Ø0.425m
S76.7.1
130.00m
n.p.m.
S76.7
0.00
1.94 140.93 142.87 Studnia Ø1.0m
1.74 141.13
Proj. włączenie do kanału S76.16 PVC-U SN8 Ø200, Rz.d.=140.93
87.0°
1.5%
5.69
Kabel telek.
PVC-U SN8 Ø160
18.03
18.03m
S76.7.1
18.03
1.40 141.40 142.80 Studnia Ø0.425m
Otulina
L=18.0m


90.2°
PRZECISK/PRZEWIERT
S76.8
S76.8.1
Rura ochronna
ø355.6x12.5, L=5.0m
poliuretanowa
S76.8.1
130.00m
n.p.m.
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S76.16 PVC-U SN8 ø200, Rz.d.=141.46
Ogrodzenie
Kabel telek.
Studnia ø0.425m
143.47
141.46
141.48
2.01
1.99
143.50
141.90
1.60
3%
13.89m
PVC-U
SN8
ø160
0.00
4.26
6.73
13.89
13.89
S76.8
S76.8.1
-89.9°
RÓW
S76.9
S76.9.1
Rura ochronna
ø355.6x12.5, L=13.0m
S76.9.1
130.00m
n.p.m.
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S76.16 PVC-U SN8 ø200, Rz.d.=141.69
Droga asfalt.
Skrzyżowanie z proj. Sieć ciśnieniowa Siekluki PE100 ø110x6,6 SDR 17, Rz.o.=141.58
Kabel energ.
Ogrodzenie
Wod.
Linia napow.
Studnia ø0.425m
143.79
141.69
141.71
2.10
2.08
144.10
142.20
1.90
2.7%
17.98m
PVC-U
SN8
ø160
0.00
3.53
12.36
12.90
14.76
17.98
17.98
S76.9
S76.9.1
PRZECISK/PRZEWIERT
-90.0°
RÓW
S76.10
S76.10.1
RURA OCHRONNA STALOWA
ø355.6x12.5, L=12.5m
S76.10.1
130.00m
n.p.m.
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie do kanału S76.16 PVC-U SN8 ø200, Rz.d.=141.76
Droga asfalt.
Skrzyżowanie z proj. Sieć ciśnieniowa Siekluki PE100 ø110x6,6 SDR 17, Rz.o.=141.67
Proj linia napow.
niskiego napięcia
Ogrodzenie
Studnia ø0.425m
Wod.
Linia napow.
143.85
141.76
141.78
2.09
2.07
144.35
142.45
1.90
3.9%
17.12m
PVC-U
SN8
ø160
0.00
3.53
12.37
17.12
17.12
S76.10
S76.10.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | GMINA STARA BŁOTNICA<br>STARA BŁOTNICA 46, 26-806<br>STARA BŁOTNICA | | |
| Jednostka projektowa: | SAFEGE S.A.S.<br>Parc de l'Ile, 15-27 Rue du Port,<br>92000 Nanterre, Francja<br>Realizacja:<br>SAFEGE Oddział w Polsce<br>Al. Jerozolimskie 134,<br>02-305 Warszawa | | |
| Tytuł opracowania | CZĘŚĆ I Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce w gminie Stara Błotnica dla miejscowości :<br>Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki<br>( po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI:<br>KIEŁBÓW NOWY, STARY KIEŁBÓW, SIEKLUKI, RYKI,<br>GMINA STARA BŁOTNICA | | |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Nazwa rysunku: | PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI<br>GRAWITACYJNEJ-ZLEWNIA P6- od S73.15-S76.10.1 | | |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Wanda Wiśniewska | ST-167/87<br>w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu | |
| opracował: | Natalia Łyszczek | | |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Łukasz Gadomski | MAZ/0229/POOS/11<br>instalacyjna w zakresie sieci, inst.i urządzeń cieplnych, wentylacyjn.,<br>gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,<br>Nr | |
| Branża sanitarna | Skala: 1:100/500 | Nr rysunku: 15 | Data: 28.04.2017 |