SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P5





PŁYTA POKRYWOWA



Lp.	OPIS	jedn.	ilość	materiał
38	Króciec kołn. DN50	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
37	Zasuwa DN50 krótka	szt.	1	w wykonaniu do ścieków fekalnych
36	Zawór napowietrzająco–odpowietrzający DN50	szt.	1	w wykonaniu do ścieków fekalnych
35	Rura stalowa DN100	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
34	Prostka kołn. DN80	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
33	Zwężka DN100/80	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
32	Wysuwana poręcz	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
31	Łańcuch do wyciągania pompy	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
30	Kominek wentylacyjny – nawiew DN100	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
29	Skosy przydenne z betonu C35/45	szt.	1	
28	Przejście szczelne dla rury PVC ø110	szt.	1	
27	Hydrostatyczna sonda głębokości	szt.	1	
26	Kołnierz stalowy DN100	szt.	1	
25	Tuleja kołnierzowa PE 100/110	szt.	1	
24	Instalacja płucząca	szt.	2	
23	Przewód tłoczny DN100	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
22	Przejście szczelne dla rury PVC–U DN250	szt.	1	
21	Przepust kablowy PVC ø110	szt.	1	PVC
20	Zbiornik pompowni DN1500	szt.	1	Kręgi betonowe ø1500
19	Przewód tłoczny PE100 SDR17 ø110	szt.	1	PE100 PN10 SDR17
18	Podsypka z piasku 3,0X3,0X0,3m	m3	2,70	
17	Podkład z chudego betonu C8/C10 0,15m	m3	0,47	
16	Szafa sterownica pompowni	kpl	1	
15	Przejście szczelne dla rury stalowej DN100	szt.	3	
14	Przykrycie włazowe 840x940	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
13	Płyta stropowa zbiornika pompowni	szt.	1	żelbet – wg Projektu konstrukcyjnego
12	Kominek wentylacyjny DN100 z wkładem węglowym– wywiew	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
11	Pomost eksploatacyjny + krata TWS	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
10	Drabina z systemem HACA	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
9	Prowadnice	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
8	Zasuwa DN100 krótka	szt.	2	w wykonaniu do ścieków fekalnych
7	Hydrodynamiczny zawór płuczący HZP	szt.	2	
6	Przewód wlotowy ø250 PVC–U, z deflektorem wypływu ze stali kwasoodpornej	szt.	1	stal kwasoodporna klasy 1.4301
5	Sondy pływakowe	szt.	2	
4	Pion tłoczny DN100	szt.	2	stal kwasoodporna klasy 1.4301
3	Stopa sprzęgająca	szt.	2	
2	Zawór kulowy zwrotny DN100	szt.	2	
1	Pompa zatapialna do ścieków fekalnych Qnom=7,42dm3/s H=11,24m, wirnik typu Vortex, P1=2,7kW, P2=2,2kW, 1462/obr/min, DN80	szt.	2	Materiały z których wykonana jest pompa powinny zapewniać długotrwałą bezawaryjną pracę.

Inwestor:	GMINA STARA BŁOTNICA STARA BŁOTNICA 46, 26-806 STARA BŁOTNICA		
Jednostka projektowa:	SAFEGE S.A.S. Parc de l'Ile, 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Realizacja: SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa		
Tytuł opracowania	CZĘŚĆ I Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami /do pierwszej studzienki na działce / w gminie Stara Błotnica, dla miejscowosci:Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7)		
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: KIEŁBÓW NOWY, STARY KIEŁBÓW, SIEKLUKI, RYKI, GMINA STARA BŁOTNICA		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P5		
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wanda Wiśniewska	SP/0/0/09 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych udzielona herbu	
opracował:	Natalia Łyszczek		
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Gadomski	PM/0/0235/POOS/15 instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bz	
Branża sanitarna	Skala: 1:25	Nr rysunku: 26	Data: 28.04.2015