

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Stary Kielbów dz. nr 177
INWESTOR : Gmina Stara Błotnica
ADRES INWESTORA : Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2023

PELDOM Sp. z o. o.

05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
tel. 512-995-775, 501-248-393
KRS 0000733171

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Stary Kielbów					
1		LINIA NAPOWIERTRZNA OŚWIETLЕНИЯ DROGOWEGO			
1 KNNR 5 d.1 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m żerdź wirowana typu E10,5/4,3 1	słup		
			słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2 KNNR 5 d.1 0901-02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 1	słup		
			słup	1,000	
				RAZEM	1,000
3 KNNR 5 d.1 1415-02		Zabezpieczenie podziemnej części słupów 4	m ²		
			m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
4 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x200 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowo-narożny 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 E-0510 3300- d.1 04		Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm ² linii napowietrznych N.N. 100	m		
			m	100,000	
				RAZEM	100,000
8 KNNR 5 d.1 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 KNNR 5 d.1 0605-02		Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany- przekrój FeZn 25x4 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
10 KNR 5-10 d.1 0809-11		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10,5 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 KNNR 5 d.1 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
14 KNNR 5 d.2 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób.		
			prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 KNNR 5 d.2 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób.		
			prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 kalkulacja d.2 własna		Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 kalkulacja d.2 własna		Inwentaryzacja geodezyjna linii napowietrznej oświetlenia 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalkulacja	Dokumentacja powykonawcza	szt		
d.2	własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000