

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.2.2026

Dotyczy: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap oraz instalację wodomierzy zdalnego odczytu.” W formule „Zaprojektuj i Wybuduj”

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o zmianę w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy, aby punkt 7.2.4. 1) otrzymał brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie/modernizacji /stacji uzdatniania wody pitnej o wydajności stacji nie mniejszej niż $Q_{\text{sr}} = 30 \text{ m}^3 / \text{h}$ o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).”

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, gdy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie:

a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie /rozbudowie /przebudowie/modernizacji /stacji uzdatniania wody pitnej o wydajności stacji nie mniejszej niż $Q_{\text{sr}} = 30 \text{ m}^3 / \text{h}$ o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych).

2. W związku z tym, że zamówienie ma charakter ryczałtowy, prosimy o zaniechanie wymagania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaniechanie złożenia kosztorysów ofertowych do oferty.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk