BUDYNEK ISTN.
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja i rodzaj przyborów oraz urządzeń wg. proj. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiału muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuczenia.
3. Przewody CO i CT prowadzone będą:
   - natynkowo,
   - pod stropem
   - w posadzce/nad posadzką
4. Przewody CO i CT zaprojektowano z rur PE-RT/Al/PE-RT.
5. Przejścia przez przegrody budowalne, ściany fundamentowe, posadzkę, należy wykonać w rurze ochronnej.
6. Przy przejsciu przez ściany oddzielenia p-poż.zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur palnych osłonę ognioochronną
   - dla rur palnych masę ognioochronną dla Dn<Dn32
   - dla rur palnych opaskę ognioochronną/klamrę z opaską ognioochronną dla Dn>Dn32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.
8. Wymiary należy sprawdzić na budowie.
9. Ostateczne trasy przewodów CO ustalić na etapie montażu w porozumieniu z inwestorem.
10. Rozpatrywać łącznie z innymi branżami.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie przed dokonaniem zamówień.
12. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
13. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie, zestawieniu materiałów lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujete w obu częściach dokumentacji projektowej.

SPIS POMIESZCZEŃ

NR POM.	*NAZWA POMIESZCZENIA*	*POWIERZCHNIA [m²]*
0.1	Przedsionek	5,00
0.2	Komunikacja	16,65
0.3	Przedsionek WC	2,00
0.4	WC	1,62
0.5	Klatka schodowa	20,16
0.6	Poczekalnia	24,40
0.7	Szatnia męska	5,52
0.8	WC dla niepełnospr.	6,16
0.9	Szatnia damska	4,31
0.10	Pokój biurowy	9,10
0.11	Hydroterapia	34,94
0.12	Ciepłolecznictwo	21,42
0.13	Kinezyterapia	70,76
0.14	WC	5,43
0.15	WC dla niepełnospr.	6,86
0.16	Pomieszczenie porządkowe	1,63
	SUMA	**235,96**

LEGENDA:

- proj. przewody instalacji CO
- proj. przewody instalacji CT
- 0.3 +20 °C / Φwym: 322 W — numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa, zapotrzebowanie na ciepło
- C1 — proj. pion instalacji CO
- CT — proj. pion instalacji CT
- proj. grzejnik płytowy, stalowy, zasilany z dołu
- proj. grzejnik drabinkowy, łazienkowy

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

C11-600 [800 mm]
- typ grzejnika
- ilość płyt, (dwupłytowy)
- ilość konwektorów, (dwa konwektory)
- wysokość [mm]
- długość [mm]

SCHEMAT MONTAŻU GRZEJNIKA PŁYTOWEGO



JN PROJEKT
JN PROJEKT JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPZOZ W STAREJ BŁOTNICY WRAZ Z INSTALACJAMI WOD KAN., C.O., C.T., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, TJ. MIEJSCA POSTOJOWE, PPRZEBUDOWA ZEWNĘTRZEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ, NA DZIAŁCE NR 196/5 W STAREJ BŁOTNICY

ADRES INWESTYCJI:
Dz. nr 196/5, obręb 0001 Stara Błotnica, jedn. ewid. 140104_2, gmina Stara Błotnica

INWESTOR:
Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Szafarz nr upr. w specj. inst. san. SLK/1939/POOS/07
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Maik
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna Szwengiel-Budzyńska nr upr. w specj. inst. SLK/2784/PWOS/09

FAZA: projekt wykonawczy		RZUT PARTERU - INSTALACJA CO i CT	
BRANŻA: sanitarna	DATA: 05.2020	SKALA: 1:100	RYS. NR: **IS_05**

A2